

N.a.v. uw verzoek heb ik de volgende gegevens gevonden:

Burgvlietkade..... datum onderzoek.....medio 1994
uitgevoerd door.....Wareco Amsterdam bv
13 t/m 45.....conclusie.....Standaard-onderzoek niet
uitvoerbaar.
..... datum onderzoek.....voorjaar 2004
..... uitgevoerd door.....Wareco Amsterdam bv
..... conclusie.....nader onderzoek gewenst
13 t/m 34 funderingsherstel.....2005-2006 verlaging door Smit&Zonen
35 t/m 45.....conclusie.....géén herstel noodzakelijk!



Burgvlietkade 36

Gouda

Algemene gegevens

projectcode Fc45 015
 locatienr 72
 postcode 2805 JB
 inspecteur JM-MP
 datum inspectie 23-3-2004
 houtonderzoek UVA
 meetapparaat PYL 6-2358
 correctie 5
 F representatief (kN) 80

Inspectiegegevens

type fundering betonbalk met houten palen
 betonopzetters (BO) -
 kwaliteit metselklinkers -
 kwaliteit voegen -
 kwaliteit betonwerk goed
 grindnesten nee
 wapening zichtbaar ja
 aansluiting BO op betonbalk -

5707

Opmerkingen


Paal A en B staan iets schuin onder de poer richting achtergevel.

Meetgegevens


bovenste funderingshout t.o.v. vloerpeil 2855
 bovenste funderingshout t.o.v. maaiveld 1075
 bovenste funderingshout t.o.v. NAP -2587
 grondwater t.o.v. maaiveld 420
 grondwater t.o.v. NAP -1932
 droogstand (positief is droogstand) -655
 datum opname grondwaterstand 26-3-2004

id	dia	hout	bacterie	schimmel	1	2	3	4	gem	zs	+zs25
A	180	vuren	gering		6	8	12	8	9	14	
A1	180	vuren+			8	4	6	12	8	13	
B	190	vuren	geen		6	6	6	4	6	11	
B1	190	vuren+			2	6	4	4	4	9	


id	dia	hout	gem	zs	rd	aantasting	%afn.	PK-toets	PK-V	PK-VN
A	180	vuren	9	14	152	licht	28	voldoet	-	-
A1	180	vuren+	8	13	154	licht	26	voldoet	-	-
B	190	vuren	6	11	168	licht	21	voldoet	-	-
B1	190	vuren+	4	9	172	geen	18	voldoet	-	-




SITUATIESCHETS




BOORBESCHRIJVING



DOORSNED E A-A



VOORAANZICHT



BOVENAANZICHT

legenda voor zover van toepassing

	locatie funderingsinspectie
	locatie ontgraving, fundering niet bereikt
	wel aangetroffen niet ingemeten
	interpretatie

Resultaten funderingsinspectie			
Burgwistkade 31, Gouda			
Locatiesummer 72			
Maten in millimeters	Bouwblok: 015		
A3	sch: 03	geten: 14	
Projectcode: FC45	tbl. nr.: 072	datum: 03-04-2004	bedenker: MPA
		get. door: MPA	get. door: MPA
Gedownload door: HKS 03.000			