Servicerapport Gasdetectie

Notra B.V. tel: +31 71 3619207

Ordernummer	Ordernummer Servicerapport	Datum IBS	Contract
N24572-234	N24572-234-21491	11-08-2020	ja

Geïnstalleerd bij
PG Holland Park - Blok 19
Charley Tooropgracht 105
1112 XA Diemen

Gegevens gasdetectie-installatie
Type instrument: 1x CM32
4x KSEC504
4x KSPC180
3x Flitser & Sl.whoop
1x UPS

Service berekenen aan:
Novenco Building & Industry B.V.
Postbus 21
2660 AA Bergschenhoek

Opmerkingen
Contractnummer: C8904427
PO: 27890

Reden bezoek:
1e Halfjaarlijkse controle 2026

Afstand:

Laatste servicecontrole:
26-11-2025

Gecontroleerd

	nvt	uitgevoerd	ok	defect	gerepareerd	bijz.
Centrale	☐	☐	☑	☐	☐	☐
UPS	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Slow whoops	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Luto's	☐	☐	☑	☐	☐	☐

Werkzaamheden

	nvt	uitgevoerd	ok	defect	gerepareerd	bijz.
Alarmen getest	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Meetkoppen gekalibreerd	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Servicedatum aangepast	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Doorschakelingen getest	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Centrale geprogrammeerd	☑	☐	☐	☐	☐	☐

Bijzonderheden / extra werkzaamheden:
Onderhoud uitgevoerd en alarmen getest.
Geen bijzonderheden, installatie functioneert naar behoren.

Onderdelen / materialen:

- [ ] Kleinmateriaal
- [ ] UPS batterijen

Onderdelen / materiaal specificatie:

Cylindernummers ijkgas:
CO / LPG


Conclusie:

- [x] Installatie werkt naar behoren
- [x] Keuringscertificaat afgegeven
- [ ] Installatie afgekeurd
- [ ] Installatie deels afgekeurd
- [ ] Vervolgbezoek
- [ ] Vervolgbezoek urgent

Service:

- [x] Contract Service
- [ ] IBS
- [ ] Storing
- [ ] Overige

Datum:
05-06-2026



Telefonisch akkoord, geen handtekening

Akkoord:

Monteur 1:
Hans Schouten

Monteur 2: