

E-mail:RE: Fundering Dijkstraat 9 te Gouda



Minder



Project

Bedrijf



Gemeente Gouda



Afzender

Omgevingsloket <omgevingsloket@gouda.nl>


Onderwerp

RE: Fundering Dijkstraat 9 te Gouda

Aan

"info@boer-gouda.nl" <info@boer-gouda.nl>

Cc



Situatieschets

Type funderingsdetail

Type fundering:	metselwerk op kesp op paal	
Afmeting funderingshout:	k1: 80 mm dik (voorgevel 9), k2: 250 x 60 mm (zijgevel 9)	
Toestand funderingshout algemeen:	goed	
Materiaal en kwaliteit funderingsmuur:	metselklinker: goed, voegen: zacht	
Kesp:	hout	
Indrukking slaghardheidsmeter kesp 1 (4 maal):	10, 14, 16, 12 mm	Gem.: 13 mm
Indrukking slaghardheidsmeter kesp 2 (4 maal):	18, 40, 40, 40 mm	Gem.: 35 mm
Paal materiaal:	hout	
Indrukking slaghardheidsmeter paal 1 (5 maal):	6, 8, 28, 8, 8 mm	Gem.: 12 mm
Indrukking slaghardheidsmeter paal 2 (4 maal):	n.v.t.	
Diameter houten paal 1:	230 mm	
Diameter houten paal 2:	n.v.t.	
Paalafstand:	n.v.t.	
Bovenste funderingshout t.o.v. vloerpeil:	-1,17 m	
Bovenste funderingshout t.o.v. maaiveld:	-0,88 m	
Bovenste funderingshout t.o.v. NAP:	-2,21 m	
Grondwaterpeil t.o.v. NAP:	-2,04 m	
Droogstand:	-0,17 m	