

Geachte mevrouw Hoogendoorn,

Hierbij laat ik u het volgende weten.

N.a.v. uw verzoek heb ik de volgende gegevens gevonden:

Jacobastraat, Gravin	datum onderzoek.....	najaar 1999
	uitgevoerd door.....	Wareco Amsterdam bv
1 t/m 51	datum onderzoek.....	najaar 1999
	uitgevoerd door.....	Wareco Amsterdam bv
	conclusie.....	vurenhout, goede houtkwaliteit en grondwaterdekking. geen aanleiding nader onderzoek Volgens 1 eigenaar klopt de bouwkundige eenheid niet, wordt nog onderzocht door Wareco . Als het meerdere bouwstromen zijn geldt de conclusie alleen voor wat bij nr.51 hoort.

Gravin Jacobastraat 51
Gouda

id 3011

Algemene gegevens

project X0101 locatie 5 a
woonplaats Gouda
postcode 2805 PH
datum inspectie 11-10-1999
inspecteur JS
meetapparaat Frank 38523
nulmeting 5

Funderingsgegevens

type fundering Betonbalk met palen
kwaliteit metselklinkers goed
kwaliteit voegen zacht
afstand tussen palen 1480
m.b.t. palen A-B
grondsoort ophoogmateriaal

bovenste funderingshout t.o.v. vloerpeil 1460
bovenste funderingshout t.o.v. maaiveld 1110
grondwater t.o.v. maaiveld 780
bovenste funderingshout t.o.v. NAP
maaiveld t.o.v. NAP
grondwater t.o.v. NAP
datum opname grondwaterstand
droogstand (positief = droogstand) -330

Opmerkingen

Meetgegevens

ID	hout	schadebeeld	dia.	1	2	3	4	gem	ZS	RD	aantasting	kwaliteit
A	vuren	niet aangetroffen	215	6	8	8	8	8	3	209	licht	goed
B	vuren	niet aangetroffen	190	10	14	6	20	12	7	176	matig	goed

Toelichting:

Id: Paal A 1/m 2; KeepK1 1/m K5; Vloerhout: V1 1/m V5 gem: gemiddelde indrukking
houtsoort: resultaat van laboratoriumonderzoek ZS: zachte schil (gem. indrukking - nulmeting)
schadebeeld: resultaat laboratoriumonderzoek RD: restdiameter (diameter - zachte schil)
dia: diameter van de houten paal aantasting: beoordeling van de aantasting van het hout (zie bijlage) *opsien*
1, 2, 3, 4: meetwaarden van de indrukking kwaliteit: kwaliteit van de individuele houten paal (zie bijlage) *N*

alle maten in mm


02-dec-99

R A P P O R T F U N D E R I N G S O N D E R Z O E K .
C.J. Smit & Zn. b.v. Aannemingsbedrijf - Funderingstechniek.

Datum onderzoek : 22 december 1999.
Plaats onderzoek: Gravin Jacobastraat 5
Gouda.
Opdrachtgever : ██████████
Adres : ██████████
Gemeente:



Situatieschets



Funderingsdetail

Type fundering :	betonbalk, met houtenpaal
Afmeting funderingshout/betonbalk :	30 * 40 cm.
Toestand funderingshout/beton :	Goed.
Kwaliteit funderingsmuur :	Goed.
Aanlegbreedte metselwerk fundering :	ca. 27 cm.
Houtenplaat inslag (4 maal) :	n.v.t.
Houtenkesp inslag (4 maal) :	n.v.t.
Houten paal inslag (4 maal) :	8 mm
Houtsoort	vuren
Diameter houten paal :	ca. 19 cm.
Paalafstand h.o.h. :	
Afmeting poeren/opzetters :	n.v.t.
Aanlegdiepte fundering t.o.v. vloerpeil :	130 cm.
Aanlegdiepte fundering t.o.v. maaiveld :	100 cm.
Aanlegdiepte bovenste hout :	130 cm.
Grondwaterpeil t.o.v. vloerpeil :	90 cm.
Droogstand fundering :	40 cm onder water
Kwaliteit grondwater :	Goed.
Grondsoort :	Zand/klei
Kabels of leidingen aanwezig :	geen
Puinresten aanwezig :	nee
Ruimte onder de vloer :	50 cm
Zichtbare zakking of scheurvorming :	geen zakking of zakkingschade.
Opmerkingen :	geen gebreken geconstateerd.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Beau Wernke

Medewerker Omgevingsloket & Ondernemersloket

Gemeente Gouda, afdeling Dienstverlening

omgevingsloket@gouda.nl | Gouda.nl

14 0182

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Van: Boer Makelaardij <info@boer-gouda.nl>
Verzonden: donderdag 30 mei 2024 11:24
Aan: Omgevingsloket <omgevingsloket@gouda.nl>
Onderwerp: Fundering Gravin Jacobastraat 43 te Gouda

Geachte heer, mevrouw,

Zijn er bij de gemeente Gouda gegevens bekend omtrent de staat van de fundering bij de woning aan Gravin Jacobastraat 43 te Gouda?

Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,
Boer Makelaardij Midden-Holland B.V.

Anna Hoogendoorn
Binnendienst medewerker

Wij delen u mede dat uw gegevens worden opgenomen in een register als bedoeld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking), informatie kan verkregen worden via de op www.boer-gouda.nl te lezen Privacyverklaring.

Meridiaan 39, 2801 DA Gouda, Postbus 96, 2800 AB Gouda
Telefoon 0182-538400, Telefax 0182-538440
e-mail: info@boer-gouda.nl, internet www.boer-gouda.nl
Lid Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Het is mogelijk dat tijdens het opstellen of het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist of onvolledig is overgekomen of verkeerd is geadresseerd. Hiervoor kan Boer Makelaardij Midden Holland b.v. geen aansprakelijkheid erkennen. De inhoud van dit bericht mag niet openbaar worden gemaakt, vermenigvuldigd of worden verspreid aan derden. Wij verzoeken u om bij twijfel over de juistheid, de volledigheid of de adressering de e-mail direct te retourneren en daarna te vernietigen.



Deze e-mail is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van de inhoud door anderen is onrechtmatig. Bent u de geadresseerde niet? Neem dan contact op met de afzender.
De gemeente Gouda en haar bestuursorganen sluiten iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie of niet-tijdige of onjuiste overbrenging daarvan.