Kopie werkbon 8021237405

Feenstra
Telefoon: 088 8455 000
www.feenstra.com

Gegevens klant

Naam (eigenaar installatie)	P. Klsters
Adres	Kerkstraat 377 B
Postcode en Woonplaats	1017HW AMSTERDAM

Gegevens toestel

Merk, serie, type	Intergas Kombi Kompakt HR 22
Apparaatnummer	0501004426
Installatiedatum	01-01-2005

Gegevens melding

Bonnummer	8021237405
Type	Onderhoud
Datum	10-12-2024
Monteur	Eray
Afrondingsstatus	Opgelost

Km registratie

Van	Tot	Verreden
61588	61589	1

Activiteiten

OH in toestel
meetapparatuur
metingen GAS toestellen

Tijdregistratie

	Totale tijd
Reizen	1:15
Servicebezoek	1:15

Materiaal

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal	Stuksprijs	Bedrag
B8061866	Intergas Afdichtingsring Viton Zwart 086 (8061866 6069087 086114)	1 x	à € 9,68	€ 9,68
			Totaal	**€ 9,68**

Overige kosten

Artikelnummer	Omschrijving	Aantal

Opmerkingen

Onderhoud en metingen verricht. Advies ketel vervangen ivm leeftijd + RGA beugelen.

Verzoek wijzigen gegevens

Feenstra
Telefoon: 088 8455 000
www.feenstra.com

Meetwaarden

Omschrijving	Waarde
001) KWS nr rookgasmeter	034602158
002) KWS nr rookgasprobe	A0043862
1990) Is het onderhoud conform voorschrift fabrikant uitgevoerd?	ja
2000) Is de RGA/LTV conform Rogafa gemonteerd en/of veilig voor gebruik?	ja
2010) Is de beluchting opstellingsruimte in orde?	ja
2020) Is de ontluchting opstellingsruimte in orde?	ja
2030) CV waterdruk (bar)	1,5
2050) Gas voordruk (stat) (mbar)	28,3
2055) Drukdaling gasaansluitleiding (mbar)	0
2060) Gas voordruk (dyn) (mbar)	22,7
2070) Toestel CO2 hoog (%)	8,9
2080) Toestel O2 hoog (%)	4,9
2090) Toestel CO hoog (ppm)	36
2100) Toestel CO2 laag (%)	9,0
2110) Toestel O2 laag (%)	4,9
2120) Toestel CO laag (ppm)	15
2130) Geslotenkap meting CO2 hoog (%)	9,1
2140) Geslotenkap meting O2 hoog (%)	4,7
2150) Geslotenkap meting CO hoog ppm	36

Betaalwijze

Eenmalige incasso	
Bankrekeningnummer	**********5097
Tnv	P. Klsters

Overzicht

Activiteiten		**€ 0,00**
Materiaal		**€ 9,68**
Totaal	(BTW € 1,68)	**€ 9,68**

Handtekening

Datum ondertekening: 10-12-2024

