



N° 234-INSP.



ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formation

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33
1820 MELSBROEK

Distributienetbeheerder : Tecto
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 347.68.589
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 1520150210/01

EAN code

Aard onderzoek	: AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder
Genre de contrôle	: RGIE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prescription du gest. de réseau de distr. <input type="checkbox"/>

Plaats van het onderzoek : Roulez de NAPONON 232 1VOZ-RAMET
Lieu du contrôle :

Eigenaar MEWARLING Adres :
Propriétaire: Adresse :

Installateur : L.P.D. Electricity BTW / TVA : 0540.546.851

Datum van het onderzoek : 10.02.2015 Ik. / C.I. :

Date du contrôle : 10.02.2015 Inspecteur : Lollo Antonio

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Appart.

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : EXTRA LX 10 Max. beveiliging : 50A
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelectrode : Rijpels Isolatie : 1.18 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 27.1 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
Interrupteurs différentiels			Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
In (A)	Δ In (mA)	type									
<u>63E</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>General circuits de 2 à N</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>63E</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>locaux humides de 0 à T</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>63E</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>General de 2 à N</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) **VISUM :**
Opmerkingen/Remarques : Mise en Conformité d'une installation existante le Contrôle par la Partie Visible et accessible de l'installation
Datum/date :

Conclution

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — pas — conforme au RGIE et peut — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het céndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen om bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 10.02.2015
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur: Lollo Antonio

Niet conform	Lollo Antonio		Conform	
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK /
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> /
271 AK		271 HK	 /
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	 /
276 AK		276 HK	 /
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	 /

NOTE: a) Obligación de conservar el P.V. de la visita de control en el dossier de la instalación eléctrica; b) Obligación de rellenar en el dossier de la modificación intervenue en la instalación eléctrica; c) Obligación de avisar inmediatamente al S.P.F. en el momento de los accidentes, de los accidentes de personas o de los accidentes de incendio, a la presencia de electricidad; d) Obligación de que las infracciones constatadas durante la visita de control, de la instalación eléctrica nueva o de la modificación de la instalación eléctrica, sean comunicadas al organismo competente para la gestión de la instalación eléctrica; e) Obligación de que el organismo competente para la gestión de la instalación eléctrica, en el momento de la visita de control, de la instalación eléctrica nueva o de la modificación de la instalación eléctrica, se debe de enviar una copia del proceso verbal de la visita de control a la Dirección General de la Energía y a la Inspección de las instalaciones eléctricas domésticas.

NOTE: a) Obligación de conservar el P.V. de la visita de control en el dossier de la instalación eléctrica; b) Obligación de rellenar en el dossier de la modificación intervenue en la instalación eléctrica; c) Obligación de avisar inmediatamente al S.P.F. en el momento de los accidentes, de los accidentes de personas o de los accidentes de incendio, a la presencia de electricidad; d) Obligación de que las infracciones constatadas durante la visita de control, de la instalación eléctrica nueva o de la modificación de la instalación eléctrica, sean comunicadas al organismo competente para la gestión de la instalación eléctrica; e) Obligación de que el organismo competente para la gestión de la instalación eléctrica, en el momento de la visita de control, de la instalación eléctrica nueva o de la modificación de la instalación eléctrica, se debe de enviar una copia del proceso verbal de la visita de control a la Dirección General de la Energía y a la Inspección de las instalaciones eléctricas domésticas.