

liftinstituut
SINCE 1933



RAPPORT

Eigenaar installatie : VvE Terborch Veste
Referentie eigenaar :
Beheerder installatie : Armeva Vastgoed
Referentie beheerder :
Objectnummer Liftinstituut : 803101701
Rapport nummer : RP1321612-v1
Omschrijving : Flat 300 Kg
Adres installatie : Handellaan 1-235
8031 EE ZWOLLE
Kopie gestuurd aan : TK Elevator Nederland B.V. Afd. Service
G. Otten
Rapportage TK Elevator Nederland gebied 03
Ref. onderhoudsdienst : NL0001156
Betreft : Periodieke keuring
Uitgevoerd door : D. Blokzijl
Datum uitvoering : 15 maart 2022
Datum rapport : 15 maart 2022
Resultaat : **Goedgekeurd met opmerkingen**

Geachte relatie,

Liftinstituut heeft op bovengenoemde datum uw lift gekeurd conform het Schema voor de conformiteitsbeoordeling van liften in de gebruiksfase 2018-v7, beheerd door SBCL.
Het certificaat van goedkeuring kunnen wij afgeven.
Gedetailleerde informatie vindt u op de volgende bladen.
De eventueel met een 'H' gekenmerkte tekortkomingen/opmerkingen zijn reeds eerder opgegeven naar aanleiding van de vorige keuring.

Hoogachtend,

ing. J.L. van Vliet
Directeur



Betreft : Periodieke keuring
Uitgevoerd door : D. Blokzijl
Datum keuring : 15 maart 2022
Datum rapport : 15 maart 2022
Objectnummer : 803101701
Rapportnummer : RP1321612-v1
Ref. onderhoudsdienst : NL0001156

Technisch

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Bouwkundig

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Arbeidsomstandigheden

In het kader van veilige arbeidsomstandigheden zijn er geen opmerkingen. (voor nadere toelichting zie www.liftinstituut.nl/arbo).

Algemeen

Bij de keuring is het volgende opgemerkt.

Kenmerk	Zincode	Omschrijving van de zincode
H	MA50	Een remcontrolevoorziening ontbreekt. Hierdoor bestaat een verhoogd risico op een ongecontroleerde beweging van de lift als gevolg van een remdefect. Het onderhoudsbedrijf kan u nader informeren omtrent de mogelijkheden voor het aanbrengen van de remcontrolevoorziening.


Vragen naar aanleiding van dit rapport kunt u richten aan info@liftinstituut.nl, onder vermelding van objectnummer en naam inspecteur.

De keuringscriteria, de informatie over de beoordelingspunten, gebruikte meetmiddelen, keuringsmethoden en -procedures aanwijzingsgegevens zijn vastgelegd in onze algemene en werkveldspecifieke reglementen.

Op onze dienstverlening is het reglement Klacht - Bezwaar - Beroep van toepassing.

Genoemde reglementen kunt u vinden op www.liftinstituut.nl.

Dit document mag alleen volledig worden vermenigvuldigd en alleen met toestemming van opdrachtgever en Liftinstituut.



liftinstituut
SINCE 1933



CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

Naar aanleiding van periodieke keuring
Afgifte ingevolge Aanwijzingsbeschikking van 17 juli 2018 Nr. 2018-0000125063

Documentnummer	: 1884992-v1	Objectnummer	: 803101701
Betreft installatie op adres	: Handellaan 1-235 8031 EE ZWOLLE		
Omschrijving	: Flat 300 Kg		
Brandweerlift	: Nee		
Eigenaar	: VvE Terborch Veste		
Referentie eigenaar	:		
(EG)-typenummer	:		
Serie-, bouw- of referentienummer	: 1156		
Fabrikant	: Havemeier & Sander		
Geïnstalleerd door	: ThyssenKrupp Liften BV afd. Nieuwbouw		
Jaar van installatie	: 1964		
Datum keuring	: 15 maart 2022		

De gekeurde lift voldoet aan de keuringseisen van het Warenwetbesluit liften art. 18 onder toepassing van het Schema voor de conformiteitsbeoordeling van liften in de gebruiksfase 2018-v7, beheerd door SBCL. Niet meer voldoen aan de eisen, kan ertoe leiden dat de lift niet gebruikt mag worden, alvorens deze opnieuw is goedgekeurd. Voor nadere toelichting zie het bijbehorende rapport.

Document afgegeven op	: 15 maart 2022
Volgende keuring uitvoeren voor	: 15 september 2023

ing. J.L. van Vliet
Directeur