



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen
- ☐ BTV Brabant-Wallon
- ☐ BTV Brussel
- ☐ BTV Hainaut
- ☐ BTV Liège
- ☐ BTV Limburg
- ☐ BTV Namur / Luxembourg
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen
- ☐ BTV Vlaams-Brabant
- ☐ BTV West-Vlaanderen

Tel. 03 216 28 90  
Tel. 081 65 84 59  
Tel. 02 230 81 82  
Tel. 064 33 64 55  
Tel. 04 253 19 72  
Tel. 011 42 18 34  
Tel. 083 21 35 27  
Tel. 09 252 45 45  
Tel. 016 63 47 45  
Tel. 056 70 54 05

btv.antwerpen@btvcontrol.be  
btv.brabantwallon@btvcontrol.be  
btv.brussel@btvcontrol.be  
btv.hainaut@btvcontrol.be  
btv.liege@btvcontrol.be  
btv.limburg@btvcontrol.be  
btv.namur@btvcontrol.be  
btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be  
btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be  
btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN:

Teller nr.

Index:

U. Ref.:

O. Ref.:

Verslagnr.:

36/190614/06

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

Heidestraat 101 A23

Rekem - Janakin  
Harnen

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

BB-Elee y  
Kempenseweg 24 Lutendaal  
idem

### ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 14/6/19 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop - wooneenheid Type der lokalen: 1117

Begin werken: Fundering van na 1.10.81 - Elektrische installatie van na 1.10.81 - 1.183 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230/400 V

Bescherming van de aansluiting: aut 15 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm<sup>2</sup>

Alg. schakelaar: type chff 40A/300mA

Type van de aardelektrode: luc - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 174 Ohm; RI tot > 20 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

Zie bijgevoegde schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

Geen

Dit document kan dienst doen  
als keuring voor verkoop

PROCES-VERBAAL VAN HET  
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

### BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééntrands- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 14/6/24 art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is niet conform.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

Plichtten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders: zie keerzijde.

De agent-onderzoeker,  
(nr., naam, handtekening)



\* V E R S L A G - R A P P O R T \*

voor de Directeur,

36 Leenden

FORM. 382NL-02/2014

